



Organismo Notificado  
 Nº 0370

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 11/3179-1576-S

Bellaterra, 11 de Julio de 2011	Marca comercial:	
<b>EDERRA MORTEROS Y REVOCOS, S.L.</b> Polígono Industrial Iraeta, s/n. (Apdo. 132) 20740 ZESTOA	<b>EDERCOLA GS</b>	
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008	Clase:	
Ensayos Iniciales para Mercado CE, Material recibido: Adhesivo cementoso	<b>Declaración de valores</b>	
<b>LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>		
Agua añadida:	<b>23,0%</b>	
Adherencia Inicial, UNE-EN 1348:2008 8.2	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 1348:2008 8.3	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAJ TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Técnico Responsable  
**LGAJ TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/3179-1576  
 Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com).