



Organismo Notificado  
 N° 0370

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

**Nr. 11/3616-2355-S**

Bellaterra, 07 de Octubre de 2011		Marca comercial:	
<b>EDERRA MORTEROS Y REVOCOS, S.L.</b> Polígono Industrial Iraeta, s/n. (Apdo. 132) 20740 ZESTOA		<b>EDERCOLA SUPER FLEX</b>	
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS, UNE-EN 12004:2008		Clase:	
Ensayos Iniciales para Marcado CE, Material recibido: Adhesivo cementoso		<b>C2TE-S1</b>	
<b>LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS CUMPLEN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b>			
Agua añadida:		<b>23,0%</b>	
Tiempo Abierto, UNE-EN 1346:2008;	Adherencia a 20min	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
	Adherencia a 30min	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
Adherencia Inicial, UNE-EN 1348:2008 8.2		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
Adherencia después de inmersión en agua, UNE-EN 1348:2008 8.3		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
Adherencia después de envejecimiento con calor, UNE-EN 1348:2008 8.4		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo, UNE-EN 1348:2008 8.5		<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 1308:2008		<b>≤ 0,5 mm</b>	
Determinación de la deformación transversal de adhesivos. UNE-EN 12002:2009		<b>≥ 2,5 mm &lt; 5mm</b>	

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Técnico Responsable  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/3616-2355. Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com).