

C/ Benaque nº9 29004 MALAGA  
Tel. 952 23 08 42 Fax 952 23 12 14  
laboratorio@cemosa.es

Exp.: 1/A334001/001  
R/L: 2502692

EXPEDIENTE: 1/A334001/001  
PETICIONARIO: EDERRA MORTEROS Y REVOCOS, S.L.  
DIRECCIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL IRAETA, S/N Bª IRAETA GIPUZKOA  
OBRA: MARCADO CE DE ADHESIVOS

**PRODUCTO ENSAYADO**

R/L: 2502692  
Designación comercial: EDERCOLA SUPER RA GRIS  
Fabricante: EDERRA MORTEROS Y REVOCOS, S.L.  
Tipo de adhesivo: Cementoso

*CEMOSA, Organismo Notificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la evaluación de conformidad de los adhesivos para baldosas cerámicas, nº 1377.*

Málaga,

Ensayo	Método de ensayo	Resultados	Unidades
Determinación de la resistencia a tracción de adhesivos cementosos: <b>Adherencia inicial</b>	UNE-EN 1348:1997, Apartado 8.2	0.7	N/mm <sup>2</sup>
Determinación de la resistencia a tracción de adhesivos cementosos: <b>Adherencia después de inmersión en agua</b>	UNE-EN 1348:1997, Apartado 8.3	0.5	N/mm <sup>2</sup>
Determinación de la resistencia a tracción de adhesivos cementosos: <b>Adherencia después de envejecimiento con calor</b>	UNE-EN 1348:1997, Apartado 8.4	0.5	N/mm <sup>2</sup>
Determinación de la resistencia a tracción de adhesivos cementosos: <b>Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo</b>	UNE-EN 1348:1997, Apartado 8.5	1.1	N/mm <sup>2</sup>



Fdo: Elena Frade Viano  
Director técnico de Laboratorio



Fdo: Mª del Pilar Reyes García  
Técnico de Ensayos